

Standardværdikataloget – Nyhedsbrev 01.08.2019

Planlagte ændringer i kataloget pr. 15.08.2019 til SVK version 8.1

NB: Grundet de få ændringer til den planlagte årlige revision af standardværdikataloget, erstattes revisionen 01.01.2020 af nærværende revision pr. 15.08.2019

Ny standardværdi

VP 018.

Bio-, gas- eller oliekedel suppleres med én lille luft/luft varmepumpe

Standardværdi 4.275 kWh/varmepumpe

(Varmepumpen i efter-situationen skal have en nominel varmekapacitet mindre end 4,0 kW.

Hvis varmepumpen ikke opfylder dette krav, henvises til standardværdien VP 014 nedenfor).

Ændringer i "Om standardværdikataloget" og i indledningen til pdf-kataloget.

Under "Gyldighedsområder" tilføjes følgende:

- Tofamiliehuse kan evt. dokumenteres med udskrift fra BBR/OIS der viser, at bygningen består af to boligenheder.
- For sommerhuse med et areal over 125 m² er det valgfrit, om man vil benytte standardværdierne, eller om man vil lave en specifik beregning.

Under "Dokumentationskrav ved brug af standardværdier" tilføjes følgende:

- Hvis før-situationen udelukkende dokumenteres via fotodokumentation, skal kravene til oversigts- og detailfotos specificeret i den pågældende standardværdi være opfyldt.

Præciseringer og ændringer i enkelt-værdier:

VP 014.

Titel ændres til "Bio-, gas- eller oliekedel suppleres med én stor luft/luft varmepumpe".

I eftersituationen tilføjes:

"Varmepumpen i efter-situationen skal have en nominel varmekapacitet på mindst 4,0 kW.

Hvis varmepumpen ikke opfylder dette krav, henvises til standardværdien VP 018."