

Standardværdikataloget – Nyhedsbrev 10.10.2019

Planlagte ændringer i kataloget pr. 14.10.2019 til SVK version 8.2

Der foretages følgende præciseringer:

VP 014. Bio-, gas- eller oliekedel suppleres med én stor luft/luft varmepumpe

Følgende tilføjes under Efter situationen:

”For varmepumpen i efter-situationen skal den dimensionerede varmeydelse oplyst på varmepumpens energimærke være minimum 4.0 kW. Varmepumpens energimærke skal dokumenteres. Hvis varmepumpen ikke opfylder ovenstående krav, henvises til standardværdien VP 018.”

VP 018. Bio-, gas- eller oliekedel suppleres med én lille luft/luft varmepumpe

Følgende tilføjes under Efter situationen:

”For varmepumpen i efter-situationen skal den dimensionerede varmeydelse oplyst på varmepumpens energimærke være mindre end 4.0 kW. Varmepumpens energimærke skal dokumenteres.”